



Vad ska ingå i en avloppsansökan

Följande uppgifter ska bifogas avloppsansökan. Om uppgifterna inte inkommer så får ni en kompletteringsbegäran om att inkomma med uppgifter. För mer information om hur ansökningsprocessen går till se *informationsblad 1 För dig som söker tillstånd*.

Informationsbladen finns på kommunens hemsida <https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/Vatten-och-avlopp/Eget-vatten-och-avlopp/Enskilda-avloppsanlaggningar/>.

Ansökningshandlingarna ska innehålla följande uppgifter:

1. Översiktlig beskrivning av avloppsanläggningens dimensionering, uppbyggnad och funktion
2. Fabrikat/modell/typ samt volym på slamavskiljaren
3. Teknisk beskrivning av anläggningen från tillverkaren
4. Installationsanvisningar från tillverkaren
5. Drift- och underhållsinstruktion från tillverkaren (läs mer i *informationsblad 10 Drift- och underhållsinstruktioner*)
6. Dokumentation av reningsresultat enligt leverantörens uppgifter/prestandadeklaration
7. Perkolationsprov eller kornfördelningsdiagram på platsen för infiltration alternativt annan information som visar infiltrationskapaciteten vid den planerade infiltrationsytan (läs mer i *informationsblad 3 Undersökning av mark och grundvatten*)
8. Redovisa om grundvatten påträffas på 2 m djup eller ytligare från markytan samt strömningsriktning (läs mer i *informationsblad 3 Undersökning av mark och grundvatten*)
9. Redovisa om berggrund påträffas på 2 m djup eller ytligare från markytan (läs mer i *informationsblad 3 Undersökning av mark och grundvatten*)
10. Redovisa vilka skyddsåtgärder som kan behöva göras, t.ex. att platsen för anläggningen behöver skyddas med en avskärande dränering.
11. Infiltrations-/markbäddens yta (längd x bredd)
12. Profilritning med längdsektion av anläggningen 1:50-1:100 (läs mer i *informationsblad 9 Profilritning*)
13. Profilritning med tvärsnitt (läs mer i *informationsblad 9 Profilritning*)
14. Situationsplan i skala 1:400 – 1:1000 (läs mer i *informationsblad 8 Situationsplan*)

Situationsplanen ska innehålla följande skalenliga uppgifter (läs mer i *informationsblad 8 Situationsplan*):

15. Fastighetsgränser
16. Eventuell tillfartsväg och vändplats för slamtömningsfordon
17. Placering av komponenter i avloppsanläggningen, t.ex. slamavskiljare, ledningar, fördelningsbrunn, infiltrationsyta, spridarledningar/kassetter, grundvattenrör
18. Om ansökan avser markbädd ska utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten (där avloppsanläggningen slutar), inklusive transportvägar (t.ex. dike, kulvert, dräneringsrör) till den slutliga recipienten redovisas
19. Avstånd till byggnader, ytvatten, badplats, energibrunnar, andra små avloppsanläggningar, eventuell bräddpunkt
20. Samtliga dricksvattenbrunnar, såväl grävda som borrhål, inom ett avstånd av 150 m från planerad infiltrationsanläggning
21. Platserna där jordprov tagits för perkolationsprov eller siktanalys
22. Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet (ca 100 m)



Upplysningar

Ni får ej påbörja anläggandet av avloppet innan det finns ett tillstånd.

Skalenligt kartmaterial över er fastighet kan hämtas från lantmäteriets hemsida <https://www.lantmateriet.se/sv/fastigheter/min-fastighet/>.

Om ni behöver hjälp med projektering av avloppsanläggningen rekommenderas ni att ta kontakt med er entreprenör eller annan sakkunnig konsult (läs mer i informationsblad 2 Planera för avlopp).

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att göra en platsbesiktning när barmarksförhållande är lämpliga, vanligtvis i slutet av maj eller början av juni.

Avståndet mellan slamavskiljare och farbar väg får ej överstiga 10 m.

